

No.	質問項目	質問内容	回答
1	募集要綱	グループでの応募の場合、提案見積書にはグループ名と代表事業者を明記したほうがいいのでしょうか。	お見込のとおりです。
2	募集要綱	業務委託費は毎年度均等払いとあるが、年間の請求は毎月均等払いもしくは実績請求となるのでしょうか。	毎月均等払いとなります。
3	募集要綱 仕様書(案)	1.4 スケジュール(予定) 契約の締結についてのスケジュール(予定)を確認しますと、契約の締結は平成31年3月、開始は平成31年4月1日となっておりますが、保安管理業務は施設毎に経済産業大臣に届出(保安管理業務外部委託承認申請書)し、許可の取得は必要不可欠、然るに保安規定等、様々な書類を作成する必要がある、1か月では大変厳しいものが有りますが、2月中には内定するのでしょうか。	募集要綱のとおり、平成30年12月に優先交渉権者を決定する予定としています。
4	募集要綱	2.4応募に関する留意事項(8)改修工事の取り扱いについて改修工事等に際し、事業者は本市に協力するものとする。と記載してありますが、「工事、修繕等を積極的に協力することは当然と認識しておりますが、別途お見積りと考えて宜しいですか。	本業務の範囲内とします。この条項については、日程調整等を主たる協力内容としておりますが、その他については、市と事業者の協議により決定するものとします。
5	募集要綱	提案書は様式のとおり、各様式を1ページ以内で作成という理解でよろしいのでしょうか。	各様式を1ページ以内にする必要はありません。
6	募集要綱	提案書には、会社名等を記載してもよろしいのでしょうか。	問題ありません。
7	募集要綱	応募意思表明書提出後の辞退は可能でしょうか。その場合、手続き方法をお知らせ願います。	可能です。任意の様式で辞退届を提出ください。なお、辞退届提出後の撤回はできません。
8	募集要綱	選定委員の構成をご開示頂けますでしょうか。	庁内関係部署の所属長等で構成されております。
9	募集要綱	「提出書類は返却しません。また、提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、応募者が事業者となった場合、その著作権は本市に帰属するものとします。なお、開示請求があった場合、八千代市個人情報保護条例第15条各号に該当するものを除き、原則開示することとなります。」とあります。この”八千代市個人情報保護条例第15条各号”には、法人に関する情報であって、開示することにより、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうものと認められる個人情報が含まれており、貴市に提出する企画提案書に記載された場合でも保護の対象となりますが、企画提案書には「営業上の秘密、ノウハウなど同業者との競争上、法人において特に秘匿を必要とする情報」が多く含まれます。この営業上の秘密やノウハウなどの秘密情報は、貴市の情報公開条例に則り処理されるという考えでよろしいのでしょうか。	お見込のとおりです。なお、八千代市情報公開条例第15条第1項に基づき意見等も求める場合もありますが、開示における承諾を要するものではありません。

No.	質問項目	質問内容	回答
10	募集要綱	「改修工事が行われる場合は、事業者は本市に協力する」とありますが、改修工事で想定する具体的な協力内容をご教示ください。また、契約書に無い、協力内容については貴市と費用負担を含め協議するとの理解でよろしいでしょうか。	この条項では、耐震改修工事、防水工事、空調機器入れ替え工事等の際の日程調整等を主たる協力内容としております。その他については、市と事業者の協議により決定するものとします。
11	募集要綱	「本市は、優先交渉権者と契約に向けた詳細協議を行い、協議が整った場合に契約を締結します。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、次選交渉権者と同等の詳細協議を行います。」とありますが、この”契約の締結”に関し、契約約款は、貴市指定の業務委託に係る公共約款となるのでしょうか。なお、貴市指定の約款の場合、本質疑の回答とともに約款を事前開示いただくことは可能でしょうか。	標準約款はありますが、指定ではありません。契約協議にて決定するものとします。
12	募集要綱	「事業者の説明時間20分以内」とありますが、貴市より開始合図があり、20分が経過したところで終了合図があるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
13	募集要綱	必要機器としては、パソコンのみを持ち込むとの理解でよろしいでしょうか。また、プロジェクターとパソコンを接続するケーブル端子（HDMI、USBなど）をお知らせ願います。	募集要綱に記載のとおり、プロジェクターとスクリーンのみ本市で用意します。その他必要と思われる機材を持ち込んでください。また、プロジェクターの互換性等は保障できませんので、プロジェクターを持ち込んでいただいても構いません。 【プロジェクターについて】 EPSON EB-1915 接続ケーブル：HDMI, USB, ミニD-Sub15ピン
14	募集要綱	脚注（※4）の記載条件に、類似業務（施設包括管理）の実績とありますが、発注者ごとに多数の施設を包括管理するため、施設概要と業務概要に記載する「用途、延べ面積、階数及び業務概要」の記載が多岐に渡ります。情報量が膨大で、全てを記載する必要はないと考えますので、記載方法について、ご教示願います。	類似業務における用途、延べ面積、階数については、最も延べ面積が大きい施設の情報を記載してください。また、業務概要については、施設包括管理であることを記載するとともに、特筆すべき事項があれば記載をしてください。
15	仕様書（案）	特記仕様書の中で、有資格者が求められる業種に関して資格必要の記載が見受けられない項目が見受けられます。例として水道であれば水道施設を修理するにも給水設備士の資格が必要となるし、八千代市の中で水道や下水工事をするためには上下水道局の指定が必要となるかと思いますが、ご教授お願い致します。	関係法令に基づき適切に資格者を配置してください。

No.	質問項目	質問内容	回答
16	仕様書（案）	消火器の点検料金をリース料金に含む形態で契約が継続している物件について、取り扱いの判断はどうかお見込みでしょうか。	消防設備点検対象から、当該消火器は除外しております。なお、点検以外の提案を妨げるものではありません。なお、これについて、小中学校の消火器が除外になります。（追加資料1参照）
17	仕様書（案）	業務を遂行するにあたり、受託者から緊急を要する「停電・漏電等」が発生した際の要請に連絡（夜間休日含む）を受ける「連絡責任者」を選任する。で宜しいでしょうか。	仕様書（案）「9. 不具合への対応」のとおりとします。
18	仕様書（案）	受託施設に於いて、漏電等著しく危険があると受託者が判断した場合は、施設責任者と協議のうえ、送電停止等の措置を講ずることができる。で宜しいでしょうか。	お見込のとおりです。
19	仕様書（案）	自家用電気工作物保守点検業務に際し、部品等の交換（消耗品含む）及び工事、竣工検査等の立会い関わる費用は、本契約外とし別途お見積りする。で宜しいですか。	仕様書（案）8. 応急措置等に該当するものを除き、本市にて対応することになります。
20	仕様書（案）	自家用電気工作物保守点検業務に際し、月次点検・年次点検は本契約内とし、電気事故、漏電等発生した際の臨時出向、点検に関わる費用は、本契約外とし、別途お見積りする。で宜しいですか。	本業務の範囲内とします。その後の修繕等は別途となります。
21	仕様書（案）	工事計画（改造、修理、取替及び廃止をいう。）の立案にあたっては、その保安に関し保安業務担当者と協議の上、行う業務に関わる費用は、本契約外とし、別途お見積りする。で宜しいですか。	本業務の範囲内とします。
22	仕様書（案）	本業務委託の電気保安業務の中の対象施設一覧No.40八千代台東南公共センターの備考欄（4）に限り、「申請事務経済産業省への申請を行う。」と特記して有りますが、以外の施設については、本契約外とする。で宜しいですか。加えて（3）に、「臨時点検 必要の都度、市の要請に応じて点検を行う。」と記載してありますが、基本契約外と思われるので、別途お見積りで宜しいですか。	全て本業務の範囲内とします。
23	仕様書（案）	本業務委託の電気保安業務の中の対象施設一覧の各施設の備考欄（No.40を除く）の（3）に「緊急応動・クレーム対応」と記載してありますが、緊急応動については理解できますが、クレーム対応は、何を指すのでしょうか、本業務に必要でしょうか。	緊急応動時における近隣等からの専門的な問合せへの対応を想定しています。

No.	質問項目	質問内容	回答
24	仕様書 (案)	屋内消火栓設備のホースの耐圧性能点検や連結送水管設備の配管の耐圧性能点検のように、点検周期が年度単位で定められていない項目については、5年間の委託期間中の実施回数が各施設や備えられているホースの個体ごとに異なることが見込まれますが、見積に際してどの程度まで考慮する必要がありますでしょうか。	平成28年度に実施しておりますので、本業務期間内は2回の実施を考慮してください。
25	仕様書 (案)	平成30年6月1日に公示された消防庁告示第12号により、総合点検時における非常電源（自家発電設備）の運転性能に係る点検方法が改正厳格化され、かつ内部観察等の代替点検方法や予防的な保全策による点検周期の緩和規定など考慮すべき要素が複雑化したため、標準的な見積が困難です。市として想定する整備方針を明示して頂くことは可能でしょうか。	法令に適合することを前提とし、コスト面等総合的に判断して最適と思われる内容をご提案のうえ、その内容でお見積りください。
26	仕様書 (案)	点検回数に関して3年に1回から1年に2回等ばらつきがあるのは使用機器メーカーの仕様によるものでしょうか。	現行の運用によるところが主な要因です。
27	仕様書 (案)	各小中学校31か所のプール濾過機のメーカー名と型番を教えてください。	本回答書の別紙1を参照してください。なお、メーカー名については、把握しておりません。
28	仕様書 (案)	汚泥引抜き及び処理とあるが、過去の引抜き量のご提示は可能でしょうか。	個別の引抜き量について、市では把握しておりません。浄化槽汚泥が空になることを確認しております。
29	仕様書 (案)	水質検査ですが、すべて1検体となっておりますが、延床面積をみるとビル管法に該当する施設（八千代台小、萱田小、新木戸小、大和田中、高津中、萱田中）がありますが、ビル管法に沿った検査でいいのでしょうか。また、施設の中には受水槽が複数ありますが、受水槽の系統ごとに採取しないのでしょうか。	八千代台小、大和田中、高津中、萱田中はビル管法に該当する施設ではありません。検査の内容は仕様書（案）のとおりとします。
30	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書（案） P8、1. (11) 特定建築物定期点検業務について、過去に行われた報告書をお借りすることは可能でしょうか。	受注者には必要に応じて過去の報告書を提供いたします。
31	仕様書 (案)	学校等に設置されている防火シャッターや防火扉は、建築基準法に基づく定期報告制度の報告対象となる防火設備（平成28年6月施行の法改正）に該当すると見込まれますが、今回の包括施設管理業務委託の委託業務には含まれていないのでしょうか。	本業務の範囲内とします。
32	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書（案） P3、9不具合の対応 (2) 部品交換等の作業が発生する場合の費用は委託費に含まれていないという事で宜しいでしょうか。	仕様書（案）「8. 応急措置等」に準ずることとします。

No.	質問項目	質問内容	回答
33	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P3、11作業計画 年間計画での提出でも宜しいでしょうか。	点検の準備や完了時の検査等、詳細を記載したものを提出してください。
34	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P3、12報告書についての様式はデータで頂けるのでしょうか。	法令に定めるものを除き指定の様式はありませんので、任意の様式を提案してください。
35	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P4、12不良箇所管理表のデータでの提出は年次ごとで宜しいでしょうか。	随時提出を想定しておりますが、詳細については、市と優先交渉権者との協議のうえ決定します。
36	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P4、12 (1) 不良箇所が分かる図面等との事です各施設の図面データは頂けますか。また、図面が無い場合の現調図面作成は委託費に含まれていないという認識で宜しいでしょうか。(紙ベースで図面がある場合はそれを利用するという事で宜しいでしょうか。)	平面図等のPDFデータの提供は可能です。ただし、図面と現状が異なっており、図面の作成が必要と判断された場合の対応については、その都度市と受注者の協議により決定するものとします。
37	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P4、12 (2) ア 業務報告書の「建築保全業務報告書作成の手引き 平成25年版」という事です、点検表については必要に応じ提出という事で宜しいでしょうか。	仕様書 (案) に記載のとおり、月次を想定しております。詳細は協議により確定します。
38	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P4、12 (2) イ 不良箇所管理表の様式は頂けるのでしょうか。	法令に定めるものを除き指定の様式はありませんので、任意の様式を提案してください。
39	仕様書 (案)	データで提出が必要な様式についてはデータで様式を頂けるのでしょうか。	法令に定めるものを除き指定の様式はありませんので、任意の様式を提案してください。
40	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P6、5作業員の服装 名札等でも宜しいでしょうか。	原則として、腕章又は胸章としますが、その他の提案がある場合、市と受注者の協議により決定するものとします。
41	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P8、2業務の内容 (1) 特記事項に記載が無い設備機器付属品等とは具体的に何になりますか	現状は想定しておりませんが、施設を運営していくうえで必要な建築設備等が考えられます。
42	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P8、2業務の内容 (2) 契約図書については八千代市が作成するという事で宜しいでしょうか	提案内容を踏まえ、市と優先交渉権者との協議のうえ、決定します。
43	仕様書 (案)	八千代市包括施設管理業務委託 仕様書 (案) P13、特記事項 (13) 巡回点検業務 外観等という事で基本的には内部の点検は無いという事で宜しいでしょうか。	設備機器等の分解作業による点検等は想定しておりません。
44	仕様書 (案)	軽易な作業に含まれる消耗部品の交換等の消耗部品は受託者負担となりますか。	お見込のとおりです。
45	仕様書 (案)	プール循環浄化装置のメーカー・型式のご開示をお願いします。	No. 27参照

No.	質問項目	質問内容	回答
46	仕様書 (案)	衛生害虫防除の対象面積及び防除対象種類のご開示をお願いします。 ※ネズミは対象外でよろしいか。	面積は本回答書の別紙3のとおりです。 対象害虫は、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等の病原微生物を媒介する動物をさします。
47	仕様書 (案)	換気扇・各フードの規格 (大きさ) のご開示をお願いします。	現状、開示していないものの詳細は、市と優先交渉権者との協議で明らかにします。
48	仕様書 (案)	ホール音響設備・舞台機構設備・照明設備・グランドピアノ等、各設備の詳細についてご開示をお願いします。	現状、開示していないものの詳細は、市と優先交渉権者との協議で明らかにします。
49	仕様書 (案)	管球、薬剤 (給水装置次亜塩素酸ナトリウム等) は、貴市にご負担していただけるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
50	仕様書 (案)	管理業務を実施するためには、事前に図面をご提供していただく必要があります。最低限必要となる全施設の平面図および立面図を管理業務開始の前にご提供していただけるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
51	仕様書 (案)	不具合原因が経年劣化や使用者責務による場合は、メーカー派遣費用を含めた修理費用を貴市に請求できるとの理解でよろしいでしょうか。	一次対応については受注者負担とします。その後の修理費用等については、費用確定後協議とします。
52	仕様書 (案)	自家用電気工作物保守点検業務を電気保安協会や電気技術者協会等に再委託した場合には、法令上、施設所有者と業務実務者の直接契約が必要です。そのため、貴市と業務実務者、その業務管理や支払代行を行う受注者にて三社契約を別途締結していただくという認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
53	仕様書 (案)	自家用電気工作物保守点検業務において、対象機器「7. 絶縁監視装置 (設備容量 100KVAを超過する設備に設置すること) とは、現在設置がされていて、設置可能な環境にあるとの理解でよろしいでしょうか。また、絶縁監視装置は貴市からご提供いただけるものでしょうか。更に、現在、各施設で設置されている機器情報を開示いただけますでしょうか。	現状全ての施設に設置されております。絶縁監視装置については、受注者負担になります。機器については、現状各委託業者の備品になっており、市では把握しておりません。
54	仕様書 (案)	作業頻度の(4)について、設備清掃 (年1回) は、全施設において、現状も毎年の年次点検時に実施されているとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
55	仕様書 (案)	別紙2の自家用電気工作物資料の備考欄に、「緊急応動・クレーム対応」との記載がありますが、「クレーム対応」の事例をご教示願います。	No. 23参照
56	仕様書 (案)	2019年度～2024年度において、設置後10年を経過した連結送水管・消火栓ホース耐圧性能試験が対象となる施設およびその施設における点検対象となる数量情報をご提供願います。	本回答書の別紙2を参照

No.	質問項目	質問内容	回答
57	仕様書 (案)	フロン排出抑制法における簡易点検は含まないとの理解でよろしいでしょうか。	本業務の範囲内とします。
58	仕様書 (案)	作業項目に、「ガスヒートポンプエアコンについては、メーカー点検含む」の記載がありますが、各契約は「現状と同等で良い」との認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
59	仕様書 (案)	業務内容に、「エレベーター設備の保守点検（メーカー点検）」とありますが、各契約は「現状と同等で良い」との認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
60	仕様書 (案)	現在の契約情報（フルメンテナンス契約か、POG契約か）をご提供願います。また、各契約は「現状と同等で良い」との認識でよろしいでしょうか。	現状、開示していないものの詳細は、市と優先交渉権者との協議で明らかにします。各契約内容については、お見込のとおりです。
61	仕様書 (案)	現在の設備環境において、遠隔監視、直接通話サービスが可能との理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
62	仕様書 (案)	地下水を飲料水利用している施設がありましたら、ご教示願います。	ありません。
63	仕様書 (案)	小中学校の飲料水水質検査は、別紙7に記載の10項目でよろしいでしょうか。	関係法令を遵守した形で実施してください。
64	仕様書 (案)	作業項目の「2. 主な作業内容、(4)ランプ類、ヒューズ類、パッキン、ガスケット、Oリング類」の交換について、全てを事業者にて対応するのは費用が大きくなり過ぎるため、明確な範囲をご指示願います。	仕様書 (案) 8. 応急措置等に準じた対応とします。
65	仕様書 (案)	対象機器の項目欄に、井戸関連設備とありますが、別紙7「給水設備」では、対象施設と点検仕様が確認できないため、ご教示願います。	現段階では、井戸関連設備はありません。契約締結後、新たな対象が発生した場合の対応については、市と受注者の協議により決定するものとします。
66	仕様書 (案)	ダクト清掃の範囲をご教示願います。	ダクト内部について、手の届く範囲とします。
67	【参考資料】 平成30年度予算額及び平成29年度実績額	平成29年度の契約金額に、特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査の費用は含まれているでしょうか。 その場合、費用と委託先のご開示をお願い致します。	費用については、特定できるものを施設ごとに参考資料として全て掲載しております。現状すべての市有建築物を取りまとめて発注しているため、施設毎の費用については、算出しておりません。また、平成29年度については、防火設備定期点検は実施しておりません。なお、委託先はアストニッシュ㈱です。
68	【参考資料】 平成30年度予算額及び平成29年度実績額	平成30年度に実施している特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査の委託費用及び委託先を開示頂けますでしょうか。	委託費用については、施設毎に算出しておりません。なお、委託先はユーディーアイ確認検査㈱です。

No.	質問項目	質問内容	回答
69	【参考資料】 対象業務総括表	防火設備定期検査の対象設備の種類、仕様、数量などの詳細を開示頂けますでしょうか。	仕様書（案）別紙3をご参照ください。
70	【参考資料】 対象業務総括表	特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査の各報告書を八千代市建築指導課へ提出する業務は受託範囲に含まれるでしょうか。	八千代市は特定行政庁であり、建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく点検となることから、本市建築指導課への報告は必要ありません。
71	その他	発注者から「自家用工作物の設置、又は変更の工事」についての立会い、助言等に費やした費用は本契約外とし、別途お見積りで宜しいですか。	本業務の範囲内とします。
72	その他	事業が5年に渡り、オリンピックを挟むこともあり、人件費の急な情報等も考えられます。総務省が発行する物価（人件費）上昇率により、事業費額の増加等は、検討頂けますでしょうか。	契約締結後における事業者の責務によらない社会的経済的動向等の経費変動リスクへの対応については、必要に応じて市と受注者の協議により決定するものとします。
73	その他	事業期間中の業務責任者及び業務担当者の変更は事前申請、許可を得れば、可能という理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりですが、原則、変更はしないよう努めてください。
74	その他	各点検業務について、現行会社様の報告書のご開示をお願いします。	現状、開示していないものの詳細は、市と優先交渉権者との協議で明らかにします。
75	その他	各点検業務について、時間及び曜日並びに日付の指定はありますか。	市と優先交渉権者の協議により決定するものとします。
76	その他	関係法令が遵守されていない管理状況が判明した場合には、費用を含め協議事項とさせていただけるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

※ 優先交渉権者との協議において双方が合意に至らなかった場合には、優先交渉権者は、次選交渉権者と読み替えます。



## 別紙1

## プール循環浄化装置保守点検委託場所・型式等

No.	学校名	住所	装置形式		設置年度
1	大和田小	萱田町628	PF-515型	珪藻土式	H14
2	睦小	桑納176	TS-1型	砂式	S61
3	阿蘇小	米本2586	PF-515型	珪藻土式	H13
4	村上小	村上1113-1	P-302M型	珪藻土式	H5
5	八千代台小	八千代台西1-8	SF5-2B型	砂式	H3
6	八千代台西小	八千代台西7-23-1	P-301M型	珪藻土式	H5
7	勝田台小	勝田台2-14	P-301M型	珪藻土式	H3
8	勝田台南小	勝田台5-9	TS-1型	砂式	S55
9	米本小	米本1386-6	日本建鉄KK P-48型	珪藻土式	S47
10	米本南小	米本2301	P-040M型	珪藻土式	H15
11	西高津小	高津832-38	PA40-204H-3865型	珪藻土式	S48
12	大和田南小	大和田628	TS-1型	砂式	S61
13	高津小	高津738-6	P-302M型	珪藻土式	H5
14	南高津小	高津421-3	P-040M-E型	珪藻土式	H26
15	村上東小	村上1113-1	FP-150IB型	珪藻土式	S50
16	大和田西小	大和田新田409-3	PF-515型	珪藻土式	H14
17	村上北小	村上1113-1	FP-150IB型	珪藻土式	S50
18	新木戸小	緑が丘2-4	TS-1型	砂式	S60
19	萱田小	ゆりのき台6-20	TS-30型	砂式	H4
20	みどりが丘小	吉橋2357	FP-150-AT型	珪藻土式	H22
1	八千代中	八千代台北14-9-1	TSK-1型	珪藻土式	S53
2	睦中	島田台756	日本建鉄KK P-48型	珪藻土式	S44
3	勝田台中	勝田台3-1	P-060M-J型	珪藻土式	H24
4	大和田中	萱田町645	PF-7520型	珪藻土式	H14
5	高津中	高津880-4	P-30MD型	珪藻土式	S48
6	八千代台西中	八千代台西7-23-3	TS-1型	砂式	S63
7	村上東中	村上1113-1	FP-150IB型	珪藻土式	S51
8	東高津中	高津1092	TS-1型	砂式	S60
9	村上中	村上1643-55	TS-1型	砂式	S60
10	萱田中	ゆりのき台7-8-1	TS-2型	砂式	H3

別紙2

連結送水管	仕様書	
	送水口	放水口
八千代台小	0	0
八千代台東小	0	0
八千代台西小	0	0
西高津小	0	0
大和田南小	0	0
高津小	0	0
南高津小	2	6
八千代中	0	0
八千代台西中	0	0
高津中	0	0
東高津中	0	0
旧八千代台東小	1	1
睦小	0	0
阿蘇小	0	0
米本小	1	1
米本南小	0	0
村上小	1	2
村上東小	1	2
村上北小	1	2
睦中	0	0
阿蘇中	0	0
村上東中	0	0
村上中	0	0
大和田小	0	0
大和田西小	1	2
新木戸小	2	4
萱田小	2	4
勝田台小	0	0
勝田台南小	0	0
みどりが丘小	0	0
大和田中	0	0
萱田中	0	0
勝田台中	0	0

対象外

消火用ホース	消火ホース設置年									
八千代台小	2003年	5本	2013年	33本	2014年	4本				
八千代台東小	2011年	4本	2013年	1本	2014年	8本				
八千代台西小	2003年	28本							30mホース	
西高津小	2003年	28本								
大和田南小	2003年	28本								
高津小	2003年	24本	2013年	4本						
南高津小	2003年	22本	2006年	2本	2011年	4本				
八千代中	2010年	4本	2015年	16本						
八千代台西中	2003年	4本	2013年	16本	2014年	16本				
高津中	2003年	28本	2011年	1本	2012年	3本				
東高津中	2003年	21本	2013年	1本						
旧八千代台東小	2003年	28本								
睦小	2003年	4本	2013年	18本						
阿蘇小	2001年	6本	2003年	3本	2009年	4本	2011年	3本		
米本小	2003年	28本	2009年	4本	2012年	6本				
米本南小	2003年	20本	2011年	4本						
村上小	2003年	24本	2011年	1本	2013年	5本				
村上東小	2003年	24本	2012年	4本						
村上北小	2003年	20本	2010年	4本						
睦中	1999年	3本	2003年	4本	2013年	3本				
阿蘇中	2003年	21本	2008年	3本	2011年	13本	2013年	7本		
村上東中	2003年	34本	2010年	4本						
村上中	2003年	16本								
大和田小	1997年	1本	2003年	28本	2011年	7本				
大和田西小	2003年	13本	2007年	1本	2013年	18本				
新木戸小	2002年	10本	2003年	12本	2011年	10本	2014年	4本		
萱田小	2号消火栓のため耐圧試験対象外(ポンプ2機で28本と3本)									
勝田台小	2003年	21本	2009年	2本	2011年	1本	2013年	8本	2014年	2本
勝田台南小	2003年	24本	2014年	6本						
みどりが丘小	2009年	3本	2010年	17本						
大和田中	2003年	32本	2009年	8本						
萱田中	2003年	26本	2008年	10本	2013年	6本				
勝田台中	2002年	1本	2003年	26本	2005年	1本				

## 別紙3

## 衛生害虫駆除対象室面積表

施設名	対象面積 (㎡)
大和田小学校調理室	266
阿蘇小学校調理室	68
萱田小学校調理室	320
新木戸小学校調理室	337
ゆりのき台保育園	1451
米本南保育園	1028
八千代台西保育園	518
高津南保育園	1018
八千代台南保育園	770
村上北保育園	1089
睦北保育園	542



